



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

Szczecin, dnia 15.11.2016 r.

sygn. DZP-262-53-491/2016

bip.pum.edu.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, pn. „Budowa instalacji teletechnicznych w obszarze piwnicy i parteru budynku nr 22 na terenie SPSK-2 PUM w Szczecinie” – DZP-262-53/2016.

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1.

W punktach 8.2.5 i 8.2.6 projektu budowlanego i wykonawczego, opisana jest szafa dystrybucyjna, wisząca 21U gł. 600mm oraz UPS 2200 VA montowany do szafy RACK. Większość dostępnych UPSów o tej mocy, jest zbyt długa, aby mogły być instalowane do szafy głębokości 600mm.

Prosimy o informację, czy możliwe jest zastosowanie jednego z rozwiązań:

- a. Zamiana szafy wiszącej na szafę stojącą 24U o głębokości 800mm i UPSa o mocy 2200VA zgodnie z wymaganiami podanymi w projekcie.
- b. Pozostawienie szafy wiszącej 21U o głębokości 600mm i zamiana UPSa na urządzenie o mniejszej mocy, mieszczące się w szafie, przy zachowaniu warunku podtrzymania zamontowanych w szafie urządzeń aktywnych wraz z kamerami CCTV przynajmniej przez 20 minut, bez zachowania 30% zapasu na zwiększenie obciążenia przy tym samym czasie podtrzymania.
- c. Zamawiający poda urządzenie referencyjne UPS, które spełnia wymagania opisane w projekcie.

Odpowiedź:

Ad. 1.a.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 1.b.

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. Zamawiający jednocześnie informuje, że istnieje jedynie możliwość zastosowania wiszącej szafy Rack 21U o zwiększonej głębokości.

Ad. 1.c.

Parametry urządzenia zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie budowlanym i wykonawczym. Zamawiający informuje, że na rynku są dostępne zaprojektowane rozwiązania.

Jednocześnie Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zmodyfikował treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego **otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Budowa instalacji teletechnicznych w obszarze piwnicy i parteru budynku nr 20 na terenie SPSK-2 PUM w Szczecinie.”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk

W załączeniu:

- 1) SIWZ po zmianach,
- 2) Projekt umowy po zmianach,
- 3) Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach,