

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH PUM

Mikrobiologia Laboratorium z zapleczem socjalnym parter BUDYNEK 3 SPSK2

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Centrala N-1 Typ VBF 250 nr ser. 1733/109092/2004-09-20	9 i 9a	N1 EU4 340x340x350	1	piwnica	N1-W1
	Centrala W-1 Typ KV KF 250L nr ser. 1945/117642/2004-10-13		W1 EU13 HEPA 610x610x292	1		
2	Centrala N-2 Typ VBF 315 nr ser. 1734/114215/2004-09-23 Centrala W-2 Typ KV KF 315L	13 + śluza, 16,18,22	N2 EU4 440x440x450	1	N2 piwnica	N2-W2
			EU13 HEPA 920x610x292	1	W2 strych	
			EU13 HEPA 305x305x292	4		
3	Centrala N-3 Typ KV KF 160L nr ser. 1942/111807/2004-09-03	6 i 7	N3 EU4 19x190x250	1	N3 piwnica	N3-W3
	Centrala W-3 Typ KV KF 160L nr ser. 1942/111807/2004-09-03		EU13 Hepa 305x305x292	2	W3 strych	
4	Centrala N-4 Typ KV KF 160L nr ser. 1942/111807/2004-09-03	8 , 20	N4 EU4 19x190x250	1	N4 piwnica	N4-W4
	Centrala W-4 Typ KV KF 160L nr ser. 1942/111807/2004-09-03		EU13 Hepa 305x305x292	1	W4 strych	
5	Centrala N-5 Typ VBF 315 nr ser. 1734/85199/2003-11-26 Centrala W-5 Typ KV KF 250L nr ser. 1945/117642/2004-10-13	10,11,14,15	N5 EU4 440x440x450	1	N5 piwnica	N5-W5
			EU7 335x335x350	1	W5 strych	
			EU13 HEPA 305x305x292	5		

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
6	Centrala N-6 Typ KV KF 125 nr ser. 1938/113228/2004-09-16 Centrala W-6 Typ KV KF 160 nr ser. 1938/113228/2004-09-16	21	N6 EU4 190x190x250	1	N6 piwnica W6 strych	N6-W6
7	Centrala N-7 Typ KV KF 200 nr ser. 1943/115823/2004-10-07 Centrala W-7 Typ KV KF 200 nr ser. 1943/115823/2004-10-07	Korytarz	N7 EU4 240x240x250	1	N7 piwnica W7 strych	N7-W7
8	Centrala W-8 Typ KV KF 125 nr ser. 1938/113228/2004-09-16	Pomieszczenie WC pacjentów			W8 strych	W8
9	Wentylator fi 160 WW-2 typ WA14L9 nr ser. 2910/48/86	Dygestorium z pracowni genetycznej 9a			Strych	WW2

Mikrobiologia Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii PUM Pracownia Hala I piętro BUDYNEK 3 SPSK2

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Centrala nawiew CN-1 Centrala wywiew CW-1 Wentylator fi 250 WW-1 Dygestorium	10,11,12,13,14 w pom. 14 znajduje się dygestorium	CN1 EU4 710x305x50 CW1 EU4 570x280x50	1 1	strych	CN-1 CW-1
2	Centrala nawiew CN Wentylator fi 315 WW	Sala Seminaryjna	CN EV4 570x280x50	1	strych	CN
3	Centrala nawiew CN Wentylator fi 315 WW	Labolatorium Ciemnia pom. 4	CN EU4 570x280x50	1	strych	CN

Mikrobiologia Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii PUM Sala Ćwiczeń II piętro BUDYNEK 3 SPSK2

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Centrala nawiew CN-4 PUKU 1 P 11,5/6,5 S1; S3; S4 nr ser. 893-1/91, 893-2/91, 893-3/91 Centrala wywiew CW-4 PUKU 1 P 12/4,5 S3 nr ser. 894/91	4,3,2	CN4 EU4 592x592x300	1	Strych	CN-4 CW-4
2	Centrala wywiew CW-2 typ CV-P1-L/V nr ser. V-001508	5	CW2 EU4 620x350x50	1	Strych	CW-2
3	Centrala wywiew CW-3 typ CV-P1-L/V nr ser. V-001507	6	CW2 EU4 620x350x50	1	Strych	CW-3
4	Wentylator wywiew fi 160	6, 10			Pom. nr 10 gospodarcze	

Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM II piętro BUDYNEK 5 SPSK2

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Wentylator fi 250 typ WB 25 LO nr ser. 1180/144/86	6			strych	W-Sem. 1
2	Wentylator fi 250 Dygestorium	11			strych	Dg Rekt 1
3	Wentylator fi 160	8A WC				W-8A
4	Wentylator fi 100 TD 250	2,3 WC				
5	Wentylator fi 250	1, 4, 5, 8, 10, 9			strych	

Zakład Farmakoterapii Dermatologicznej PUM I piętro BUDYNEK 5 SPSK2

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Centrala wentylacyjna typ NW VS-21-R-PH nr ser 8-110-09-2021-00163 Dygestorium I-DAK 250 L nr ser. 15047 Dygestorium II-DAK 250 P nr ser. 15046	9,10	EU4 430x285x200	2	strych	Dg-L 1 Dg-L 2
2	Centrala podwieszana nawiewna typ CVP-2 nr ser. 11396 Wentylator wyciągu typ WB 355 nr ser. 0023 Dygestorium I- fi 160 brak danych wentylatora Dygestorium II- fi 160 brak danych wentylatora	8	EU4 430x287x150	2	W pomieszczeniu Strych Strych Strych	N-Ech-1 W-Ech-1 Dg-L/2 Dg-P/2
3	Dygestorium II- fi 200 brak danych wentylatora	2			Strych	P.N.2W
4	Wentylator wyciągu typ TD 800/200 SILENT	6			Strych	Der. W-1
5	Dygestorium wentylator wyciągowy nr ser. 49727	7			Strych	Dg-3
6	Wentylator TD fi160	WC damskie I męskie			Strych	

Katedra i Zakład Fizjologii PUM I piętro BUDYNEK 4 SPSK2

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Centrala nawiewno- wywiewna typ VS-21-L-PH nr ser. 8-110-09-2021-00193	3	EU4 428x287x300	4	Strych	LAB/Fiz/1
2	Dygestorium fi 200	10			wentylator zabudowany nad dygestorium	
3	Wentylator K 125 XL nr ser. 010/1003/090515	WC				WC-MD1

Katedra Farmakologii i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej PUM „A” parter BUDYNEK 4 SPSK2

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Część obsługiwana z centrali wentylacyjnej zwierzętarni	7,8				
2	Dygestorium fi 160 wentylator WD-15M	8			Na ścianie zewnętrznej	Dg-FP.Nr7
3	Dygestorium fi 160	6			Wylot na ścianę zewnętrzną	
4	Dygestorium fi 160	2			Wylot na ścianę zewnętrzną	

Katedra Farmakologii i Zakład Farmakokinytyki i Terapii Monitorowanej PUM „B” parter BUDYNEK 4 SPSK2

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Dygestorium fi 200 wentylator typ RVK315 E2-A1	17 i 17A			Strych	FAR-Dg2
2	Dygestorium fi 200 wentylator typ RVK315 E2-A1	19			Strych	FAR-Dg1
3	Dygestorium fi 160 wentylator typ WA16 L0 nr ser. 5914/159/86	25			Strych	FAR-Dg3
4	Wentylator winidurowy bez oznaczeń fi 300	20			Strych	FAR-WS1

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej PUM II piętro BUDYNEK 4 SPSK2

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Centrala nawiewno- wywiewna Dygestorium wentylator fi 250 Dygestorium typ EEXEIT3 nr ser. 080QF-1941 TD 800/200	19- A,B,G,D,E 16,17,18	EU4 427x427x250	4	strych strych strych	C/N-W-Bio1 Dg-Bio2 Dg-Bio1

Dział Socjalno- Gospodarczy PUM Zwierzętarń BUDYNEK 4 SPSK2

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	<p>Centrala Nawiewno- Wywiewna Z/N-W/1</p> <p>1) typ EAF-240-00—WD-V-21 ZWW POS4 nr ser. 5014-6114</p> <p>2) Wentylatory wspomagające:</p> <p>a) K160M</p> <p>b) KD315XL</p> <p>c) K200L</p> <p>d) K200L</p> <p>e) KD315L1</p> <p>f) K200L</p> <p>g) K315L</p> <p>h) K315L</p> <p>i) K315L1</p> <p>j) K315L EC</p> <p>k) K200L</p> <p>l) KD315L</p> <p>m) KD200L1</p> <p>n) KD200L1</p> <p>o) K200M</p> <p>p) K160M</p>	<p>Wszystkie pomieszczenia zwierzętarni</p> <p>Ponadto N-W z pom. Katedry Farmakologii Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej 7,8</p>	<p>EU7 592x592x600</p>	4	Wentylatorownia	Z/N-W/1

Zakład Alergologii Klinicznej PUM BUDYNEK 6 SPSK2

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Wentylator wyciągowy	Sala zabiegowa			zabudowany	W-S/ZB1
2	Wentylator nawiew typ WB-280 Wentylator wywiew typ WB 315 nr ser. AC700513	Korytarz, Sala dydaktyczna wraz z biblioteką			Piwnica Strych	Alg-N1 Alg-W1
3	Wentylator łazienkowy	WC				
4	Wentylator łazienkowy	WC + szatnia				

Katedra Protetyki i Stomatologii Zintegrowanej- Zakład Protetyki Stomatologicznej PUM BUDYNEK 6 SPSK2
Protetyka II piętro

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Wentylator bębnowy fi 250- wyciąg	Sala kliniczna 1			strych	W-1/PII/SK
2	Wentylator dachowy fi 250- wyciąg	Rejestracja I i II p.			dach	W-5/Iip/Rej.
3	Wentylator nawiew typ WB30L0 nr ser. 4027/258/86 Wentylator nawiew typ WB30P0 nr ser. 3231/152/81	Lewa część korytarza, prawa część pomieszczeń, prac. Topienia metali, kuchnia i polernia	EU4 490x500x25 EU4 490x500x25	4 4	strych strych	N-2/PII/Og/A N-1/PII/Og/B
4	Wentylator wyciąg typ WB40L0 nr ser. 1028/97/86	Wszystkie pomieszczenia, lewa i prawa strona			strych	W-1/PII/Og
5	Wentylator wyciąg typ WB25L0 nr ser. 3121/193/81 Wentylator wyciąg typ WB20L0 nr ser. 1236/36/86	Pracownia topienia metali			strych	W-1/PII/Tech/D W-2/PII/Tech/M
6	Wentylator wyciąg typ WB25L2 nr ser. 1200/164/86	Polernia			strych	W-3/PII/Tech
7	Wentylator wyciąg typ WB25L0 nr ser. 1187/151/86	Kuchnia okap			strych	W-4/PII/Tech

**Katedra Protetyki i Stomatologii Zintegrowanej- Zakład Protetyki Stomatologicznej PUM BUDYNEK 6 SPSK2
Protetyka I piętro Zakład Gerostomatologii**

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Wentylator wyciągu typ TD500/160	2A Sala ćwiczeń			strych	W-8/PI/Sćw 2A
2	Wentylator wyciągu typ K200L nr ser. 12528 Wentylator wyciągu typ KD315L1	2 i 5			strych	W-6/PI/Sćw 2 W-7/PI/sćw/St
3	Wentylator wyciągu	WC			Zabudowany w pom.	

**Katedra Protetyki i Stomatologii Zintegrowanej- Zakład Stomatologii Zintegrowanej PUM – Poradnia Stomatologii Ogólnej
Parter BUDYNEK 6 SPSK2**

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Wentylator wyciągu	11, 12, 13			Zabudowany w pom.	
2	Wentylator kominowy	10				
3	Wentylator wyciągu typ TD500/160 nr ser. B3094	8 Okap			Na zewnątrz budynku	W-1/Part/Okap

Katedra Protetyki i Stomatologii Zintegrowanej- Ortodoncja PUM I piętro BUDYNEK 6 SPSK2

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Wentylator wyciągu typ WB280 nr ser. 0006	8			strych	W-1/PI/Ort/D
2	Wentylator dachowy	6 i 7			dach	W-5/IIP/Rej
3	Wentylator wyciągu typ K315M nr ser. 257736	Pracownia techniczna, korytarz			strych	W-2/PI/Ort/T

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii PUM I piętro (sala ćwiczeń) BUDYNEK 2 SPSK2

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Wentylator nawiew typ WB40PO nr ser. 4879/136/4 Wentylator wyciąg bez oznaczeń	24			Strych Strych	N2/H/1pSew W2/H/1pSew
2	Dygestorium tup WB 20LO nr ser. 3023/125/81	30				Dg/H/1p30

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii PUM II piętro BUDYNEK 2 SPSK2

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Wentylator kanałowy wywiewny typ K125XL	1			Strych	W1/H/p1s
2	Wentylator kanałowy wywiewny typ K250L	2			Strych	W2/H/p2-5
3	Wentylator nawiewu typ CB315-90 nr ser. 5375	3,3A,3B,4,5	EU4 430x440x100 EU13 HEPA 305x305x75	1 2	Strych	N1/H/2p
4	Dygestorium wentylator typ KTEEx-50-20-4 nr ser. SP04ATEX3105X	4	EU13 HEPA 601x305x150	1	Strych	Dg/H/4p
5	Dygestorium wentylator typ KTEEx-50-20-4 nr ser. SP04ATEX3105X	5			Strych	Dg/H/5p
6	Wentylator ścienny	WC				
7	Wentylator wyciągowy- zabudowany	60				

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii PUM piwnica- prawa część BUDYNEK 2 SPSK2

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Wentylatory nawiewu bez oznaczeń Wentylator wyciągu K160M nr ser./1005/4585/080320/	Sala sekcyjna	EU4 195x195x200	1	Piwnica	N3/H/piw W3/H/piw
2	Wentylator fi 100	Magazyn odczynników				

Zakład Medycyny Sądowej PUM- Prosektorium BUDYNEK 32 SPSK2

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Wentylator nawiewu Wentylator dachowy	Sala Sekcyjna	EU4 500x490x100	1	Piwnica Dach	N1 W1
2	Wentylator dachowy	Pomieszczenie chłodni			Dach	W2
3	Wentylator dachowy	Pomieszczenie przygotowania			Dach	W3
4	Wentylator nawiewu Wentylator dachowy	Pomieszczenie badań i laboratorium	EU4 500x500x20		Piwnica Dach	N4 W4

Zakład Medycyny Sądowej PUM- BUDYNEK 20 SPSK2

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Centrala nawiewna Wentylator wywiewny	Parter –Med. Sądaowa	EU4 730x685x100	1	Piwnica Strych	
2	Centrala nawiewna Wentylator wywiewny	Parter-lewy Med. sądowej	EU4 490x440x100	1	Piwnica Strych	
3	Centrala nawiewna Wentylatory wywiewne fi 160 4 szt. z dygestorium	Parter pomieszczenia lewa strona	EU4 450x315x50	1	Piwnica Strych	
4	Centrala nawiewna Wentylator wywiewny	Nawiew na korytarz lewa strona	EU4 350x250x50	1	Pom. tech. Strych	
5	Centrala nawiewna Wentylatory wywiewne 5 szt. z dygestorium	Parter pomieszczenia prawa strona	EU4 350x250x50	1	Piwnica Strych	
6	Wentylator Nawiewu + komora filtra Wentylator wyciąg	Pom. archiwum	EU4 350x250x100	1	Pom archiwum Strych	
7	Centrala nawiewna Wentylatory wyciągowe 3 szt.	Wykrawalnia (szpital SPSK2)przekazano	EU4 350x250x50 EU4 250x400x100 EU4 245x395x100	1 1 2	Piwnica Strych	
8	Centrala nawiewna Wentylatory wyciągu 6 szt. z dygestoriów	I piętro bud 20 lewa strona	EU4 450x315x50	1	Piwnica Strych	
9	Centrala nawiewno-wywiewna VS-55 Wentylatory wyciągu 7 szt. z dygestoriów	I piętro bud 20 prawa strona	EU4 490x490x300 EU7 490x490x600	4 2	Wentylatorownia przy windzie Strych	
10	Centrala nawiewno-wywiewna SYSTEMAIR typ BFVR-700	Genetyka pom. socjalne	EU7 435x235x350(120) Filtr aluminiowy 440x285x8	1 1	W pom.	

BIOBANK piętro I PUM- BUDYNEK 20 SPSK2

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Centrala wentylacyjna z wymiennikiem glikolowym Juwent typu CSK-05H-D-P/1-6/1-6/G.V	Pomieszczenia Biobanku	EU4 605x565x100	1	Daszek nad wejściem do budynku	

Sala wykładowa KOPERNIKAŃSKA SPSK2

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Wentylator nawiewu Wentylator wyciągu	Sala wykładowa	EU4 605x565x100	1		

Biochemia budynek „K” SPSK2

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Wentylatory nawiewu i wyciągu N5-W6,N7-W8,N9-W10,N13-W14,N15-W16,N17-W18-W18A-W18B,N19-W20,N21-W22,N25-W26,N27-W28-W28A-W28B,N29-W30,N31-W32-W32A,N32-W38,N33-W34-W34A,N35-W36,N43-W44,N45-W46-W46A,N47-W48,N49-W50,N51-W52-W52A-W52B,N53-W54,N55-56	Laboratoria i sale ćwiczeń	I EU4 500x500x25 II EU4 500x500x25 IV EU4 500x500x25 V EU4 500x500x25	14 18 8 6	Wspólne wentylatorownie z SPSK2 od 1 do 5	

Sala Gimnastyczna Ul. Dunikowskiego 6a

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Wentylator nawiewny (stary typ) Wentylator wywiewny (stary typ)	Sala gimnastyczna	EU4 500x500x25	40	piwnica	

Zakład fizyki Medycznej ul. Ku Słońcu 12/13

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Centrala nawiewno-wywiewna SYSTEMAIR BFVR-700	Sala wykładowa Ip. Pom. nr1	EU7 435x235x350(120) Filtr aluminiowy 285x440x8	1 1	W pom.	N1-W1
2	Centrala nawiewno-wywiewna SYSTEMAIR BFVR-700	Sala wykładowa Ip. Pom. nr2	EU7 435x235x350(120) Filtr aluminiowy 285x440x8	1 1	W pom.	N2-W2
3	Centrala nawiewno-wywiewna SYSTEMAIR BFVR-700	Sala wykładowa Ip. Pom. nr3	EU7 435x235x350(120) Filtr aluminiowy 285x440x8	1 1	W pom.	N3-W3
4	Centrala nawiewno-wywiewna SYSTEMAIR BFVR-700	Sala wykładowa Ip. Pom. nr4	EU7 435x235x350(120) Filtr aluminiowy 285x440x8	1 1	W pom.	N4-W4
5	Wentylator wywiewny	Pracownia badań- Laboratorium				W5
6	Centrala wentylacyjna VALLOX DIGIT2 typ 3550SE	Sala wykładowa parter pom. nr1	Nr art.. 978125		W pom.	
7	Centrala wentylacyjna VALLOX DIGIT2 typ 3550SE	Sala wykładowa parter pom. nr2	Nr art.. 978125		W pom.	

Nauka o Żywieniu ul. Broniewskiego 24

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Centrala nawiewno -wywiewna	Cały budynek	EU4 440x595x100	4	piwnica	
2	Centrala nawiewna	Parter lewa strona - laboratoria	EU4 630x330x100	1	W toalecie nad sufitem podwieszanym	

Wydział Pielęgniarski ul. Żołnierska 48

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Centrale wentylacyjne N4-W4,N6-W6,N7-W7, N9-W9,N11-W11	Sale wykładowe	EU4 620x355x50	10	Piwnica dwie wentylatorownia	
2	Centrale wentylacyjne N12-W12	Sala ćwiczeń	EU4 620x355x50	2	Piwnica wentylatorownia	
3	Centrale wentylacyjne N5-W5	Czytelnia	EU4 620x355x50	2	Piwnica wentylatorownia	
4	Centrale wentylacyjne N13-W13	Wentylacja II p.	EU4 495x495x100	2	Pomieszczenie na II p.	
5	Centrale wentylacyjne N1- VS-10-R-H-T 900 m3/h W1 - VS-10-R-FV-T 900 m3/h	111, 112, 112a	Zgodnie z DTR	2	Piwnica wentylatorownia	Centrale na gwarancji
6	Centrale wentylacyjne N2- VS-10-R-H-T 1440 m3/h W2 - VS-10-R-FV-T 1440 m3/h	113, 114, 114a, 116	Zgodnie z DTR	2	Piwnica wentylatorownia	Centrale na gwarancji
7	Centrale wentylacyjne N3- VS-10-R-H-T 720 m3/h W3 - VS-10-R-FV-T 720 m3/h	101, 103	Zgodnie z DTR	2	Piwnica wentylatorownia	Centrale na gwarancji

8	Centrale wentylacyjne N8- VS-10-R-H-T 720 m3/h W8 - VS-10-R-FV-T 720 m3/h	109, 110	Zgodnie z DTR	2	Piwnica wentylatorownia	Centrale na gwarancji
9	Centrale wentylacyjne N10- VS-10-R-H-T 720 m3/h W10 - VS-10-R-FV-T 720 m3/h	7, 7a	Zgodnie z DTR	2	Piwnica wentylatorownia	Centrale na gwarancji

Wydział Pielęgniarski ul. Żołnierska 48

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Centrala wentylacyjna	Sala wykładowa/ ćwiczeniowa		1	Parter	

MCD 2 ul. Żołnierska 54

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Centrala wentylacyjna	Sala wykładowa/ ćwiczeniowa 100		1	Parter/ pod sufitem	

Sala Wykładowa Węgierki PUM SPSK 1

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Centrale wentylacyjne N1-W1,N2-W2	Sala Wykładowa	EU4 460x610x250 EU4 460x610x250	4 2	Wentylatorownia za bufetem	

Patomorfologia PUM SPSK 1 ul. Unii Lubelskiej

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Centrala naw. N1 Wentylatory wyciągu W1,W2,W3,W4,W5	Laboratoria parter Stół	EU4 575x325x50 EU4 430x285x50	1 4	Piwnica Strych	
2	Mała centrala nawiewna	Pracownie	EU4 195x195x150	1	Piwnica	
3	Centrale nawiewno-wywiewne N1- W1,N2-W2, N3-W3,N4-W4,N5-W5	Pracownie	EU4 450x315x50 EU4 350x250x50	8 1	Piwnica Strych	

Prosektorium PUM SPSK 1 ul. Unii Lubelskiej

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Centrale wentylacyjne N1-W1	Sala sekcyjna	EU4 450x315x50	2	Piwnica Strych	
2	Centrale wentylacyjne N2-W2, N3- W3,N4-W4	Pomieszczenie chłodni i sekcji , pom. socjalne	EU4 450x315x50	6	Piwnica Strych	

Budynek Kliniki Psychiatrii PUM SPSK 1 ul. Broniewskiego 26

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Centrala nawiewno-wywiewna SALDA RIS 1900	Laboratorium parter		1	Piwnica	

ANATOMIA BUDYNEK 15 SPSK2

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Wentylatory N1-W2	RTG z ciemnią				
2	Wentylatory N3-W4	RTG				
3	Wentylatory N5-W6 Wentylatory N7-W8	Boks sekcyjny parter i piwnica				
4	Wentylator dachowy W1	Sala seminaryjna				
5	Wentylator nawiewno -wywiewny	Sala dydaktyczna parter				
6	Wentylatory N13-W14	Basenownia piwnica				
7	Wentylator wywiewny ścienny Fi 450 i W-1	Dygestorium i pom. 105 piwnica				
8	Wentylator wywiewny ścienny Fi 450 i wentylator wywiewny z kościarki	macerownia				
9	wentylator N-W	Chłodnia i korytarz				
10	Wentylator nawiewny z komorą filtra i wentylator wywiewny dachowy	Pracownia parter				
11	Wentylator nawiewny z komorą filtra i wentylator wywiewny dachowy	Korytarz parter i I piętro				

MCD1 SPSK2

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	Wentylatory Juwent DW1, DW2, DW3, DW4, DW5, DW6, DW7, DW8, DW9, DW10	Zgodnie z dokumentacją powykonawczą		10	Zgodnie z dokumentacją powykonawczą	
2	NW 1 Centrala wentylacyjna Juwent CSK-10			1	Zgodnie z dokumentacją powykonawczą	
3	NW 2 Centrala wentylacyjna Juwent CSN-25			1	Zgodnie z dokumentacją powykonawczą	
4	NW 3 Centrala wentylacyjna Juwent CSK-20			1	Zgodnie z dokumentacją powykonawczą	
5	NW 4 Centrala wentylacyjna Juwent CSN-25			1	Zgodnie z dokumentacją powykonawczą	
6	NW 5 Centrala wentylacyjna Juwent CSN-25			1	Dach	
7	NW 6 Centrala wentylacyjna Juwent CSK-05			1	Piwnica	

CNT ul. Uni Lubelskiej 1 SPSK1

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	CENTRALA NW2 GILD RX 04 SWEGON	ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ POWYKONAWCZĄ		1	014	
2	CENTRALA NW3 CV03A11 SWEGON			1	014	
3	CENTRALA NW4 GILD RX 30 SWEGON			1	05	
4	CENTRALA NW5 GILD RX 20 SWEGON			1	05	
5	CENTRALA NW6 GILD RX 20 SWEGON			1	014	
6	CENTRALA NW7 GILD RX 12 SWEGON			1	05	
7	CENTRALA NW8 GILD PX 14 SWEGON			1	DACH	
8	CENTRALA NW9 GILD PX 20 SWEGON				DACH	
9	Wentylatory oddymiające				DACH	
10	Wentylatory dygestoriów				DACH	

BIBLIOTEKA GŁÓWNA PUM UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 20

L.p.	Typ urządzenia	Obsługiwane pomieszczenia	Filtry	Ilość sztuk	Usytuowanie	Oznaczenie
1	CENTRALA NW1 VS-100-R-RMHC VTS	ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ POWYKONAWCZĄ		1	014	Centrala na gwarancji
2	CENTRALA NW2 VS-40-R-RHC VTS			1	014	Centrala na gwarancji
3	CENTRALA NW3 VS-40-R-RHC VTS			1	05	Centrala na gwarancji
4	CENTRALA NW4 VS-40-R-RHC VTS			1	05	Centrala na gwarancji
5	CENTRALA NW5 VS-30-R-RHC VTS			1	014	Centrala na gwarancji