SP 3 pow. 117m²
(łącznie 466m²

BUDYNEK BIUROWY

SP 4

SP 4 pow. 32m²
(łącznie 128m²)

łącznie
do 4 osób

BUDYNEK PRZYCHODNI

BUDYNEK GŁÓWNY

SP 2 pow. 1480m²
łącznie 5720m²

LEGENDA

- DZ DRZWI DO ZACHOWANIA
  - wymiana przeszkleń na pożarowe EI30,
  - zabezpieczenie elementów dewnianych lakierem pęczniejącym
  - wykonanie uszczelek pęczniejących
  - mechanizm samozamykający
- OZ OKNO DO ZACHOWANIA
  - wymiana przeszkleń na pożarowe EI30,
  - zabezpieczenie elementów dewnianych lakierem pęczniejącym
  - okno nieotwieralne

160 KOLOR CZERWONY - PRZEDMIOT ODSTĘPSTWA

EI60 KOLOR NIEBIESKI - ZABEZPIECZENIA BIERNE

ELEMENTY SYSTEMÓW ODDYMIANIA

PROPONOWANE SYTUOWANIE HYDRANTÓW

UWAGA.
Rysunek poglądowy na potrzeby ekspertyzy technicznej

ZESPÓŁ BUDYNKÓW REKTORATU
POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
ul.Rybacka 1/Podgórna 22 / 23 Szczecin

EKSPERTYZA TECHNICZNA
w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U nr 75 poz. 690 z późn.zm)

mgr inż. Piotr SPODNIEWSKI *Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Ppoż.* *nr upr. KG PSP 469/2004*	*mgr inż. Czesław IMBRA* *Rzeczoznawca Budowlany* *Centr.Rej.Rzecz.Bud. nr 29/Rz/88*
lp.	*Skala:* 1:150 — *Nr rysunku/data:* PPOŻ. - 4 marzec 2015r.

KOMENDA WOJEWÓDZKA
Państwowej Straży Pożarnej
w SZCZECINIE