



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

Szczecin, dnia 31.07.2015 r.

DZP-K-303/2015

bip.pum.edu.pl

PROTOKÓŁ
z zebrania Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, na „Zaprojektowanie oraz remont instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz drogi dojazdowej z miejscami postojowymi na terenie Biblioteki Głównej PUM w Szczecinie” – DZP/38/PN/2015.

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie informuje, że w **dniu 29.07.2015 r. od godz. 10.00** przeprowadzono w przedmiotowym postępowaniu zebranie Wykonawców, na którym podniesiono następujące kwestie:

1. Czy pomieszczenie czytelní na czas remontu będzie wyłączone z użytkowania?

Odpowiedź:

Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie z użytkowania czytelní na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie dla wykonania wszystkich prac, w tym instalacyjnych i elektrycznych.

2. Czy Inwestor przyjmuje istniejące rozwiązanie w zakresie nawiewników i wywiewników oraz istniejącej ilości powietrza?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami programu funkcjonalno-użytkowego, Zamawiający:

- nie przewiduje wymiany istniejących nawiewników i wywiewników zamontowanych w instalacji wentylacyjnej;
- wymaga montażu central wentylacyjnych zapewniających uzyskanie dotychczasowych wydatków i sprężów powietrza.

W imieniu Zamawiającego

ZASTĘPCA KANCLERZA
ds. Administracyjnych
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr Andrzej Gajewski