

Stargard, dnia września 2016r.

DZIAŁ TECHNICZNY

POMORSKIEGO UNIwersYTEU MEDYCZNEGO

w Szczecinie

ul.. Rybacka 1

70-204 Szczecin

dotyczy: ekspertyzy „Koncepcja poprawy warunków ewakuacji w kompleksie budynków Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie”.

W zakresie skierowanych drogą e-mail pytań odnośnie rozwiązań zaproponowanych w ww. ekspertyzie, informuję co następuje:

1. Rozwiązaniem technicznym niezbędnym do wydzielenia klatki schodowej KL4 na kondygnacji między Działem Technicznym a gabinetem Kanclerza jest wykonanie ścianki w klasie odporności ogniowej REI 60 i zamknięcie drzwiami EI30 (ewentualne naświetle nad drzwiami EI60) - idee rozwiązania przedstawiono na załączonym rysunku. Rozwiązanie takie jest w pełni zgodne z wymaganiami przepisów *rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)* i jako takie nie wymaga uzyskania odstępstw oraz nie narusza warunków odstępstw udzielonych postanowieniem Komendanta Wojewódzkiego PSP nr WZ.5595.1.5.2016 z 10 marca 2016r.

2. Założona w ekspertyzie koncepcja usuwania dymu z klatek schodowych KL4 i KL4a jednoznacznie określona została w treści ekspertyzy (strona 8 pkt. 1 ppkt.d) i przewiduje:

- klatka KL4 na poziomie I p. - wykorzystane zostanie istniejące okno na cele oddymiania,

- klatka KL4a - nad ostatnią kondygnacją - wykonanie połaciowych okien oddymiających.

Idea powyższych rozwiązań przedstawiona została na rysunkach - odpowiednio - PPOŻ- 4 i PPOŻ - 7.

3. W ramach opracowanej ekspertyzy wnioskowane było udzielenie odstępstwa od obowiązku zabezpieczenia hydrantami wewnętrznymi HP25, kondygnacji: parteru, I p., II p. i III p. W związku z negatywnym stanowiskiem Komendanta Wojewódzkiego PSP, wyrażonym w postanowieniu WZ.5595.1.6.2015 z dnia 10 marca 2016r. konieczność zabezpieczenia wewnętrzną instalacją hydrantową, dotyczy wszystkich kondygnacji obiektu.