



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kancelarz

Szczecin, dnia 14.02.2017 r.

sygn. DZ-76-2017/PK

bip.pum.edu.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, pn. „Budowa Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” – DZP-262-58/2016.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

09.02.2017 r.

Pytanie 1

Proszę o dokładne sprecyzowanie wykonania balustrad wewnętrznych:

Balustrada wewnętrzna kl. schodowych – wcześniejsze odpowiedzi z dnia 23 12 2016 odwołują do detalu D 1. Detal D1 nie przedstawia wykonania balustrady na klatce schodowe czyli nie ukazuje przewidzianej balustrady na biegach schodowych: Balustrada kl. schodowej powinna pokazywać wykonanie w ukosie czyli wzdłuż biegów schodowych gdyż kl. schodowa nie biegnie w linii poziomej jak to jest ukazane na rysunku D1. Proszę o udostępnienie właściwego detalu ukazującego wykonanie balustrady pod kątem analogicznie do przekroju c-c oraz a-a.

Odpowiedź

Detal jest właściwy, przedstawia schemat przeszły, pokazując maksymalne rozstawy. Detal ten jest wystarczający do dokonania wyceny.

Pytanie 2

Balustrada w komunikacji 1,23 oraz 2,28 – proszę o dokładne sprecyzowanie paramentów szklenia (wzg. duże różnice cenowe) gdyż odpowiedz z dnia 30 12 2016 oraz 13 01 2017 jest nie pełna a opis techniczny nie określa informacji o typie szklenia oraz na jakiej konstrukcji: stal nierdzewna, stal malowana proszkowo ?

Odpowiedź

Informacje znajdujące się w dokumentacji są wystarczające. Zaprojektowano rozwiązanie systemowe – czyli takie, które posiada wszystkie niezbędne aprobaty i dopuszczenia. Dokumentacja zawiera parametry wymagane. Uszczegółowienie doprowadziłoby do wskazania konkretnego produktu, a to nie jest wymóg projektowy.



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kancelarz

Jednocześnie Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- 1) Zamawiający niniejszym przedkłada w Załączeniu uzupełnienie dokumentacji projektowej w formie rewizji.
- 2) Wyznaczony zostaje nowy termin składania i otwarcia ofert:
 - termin składania ofert **23.02.2017 r. godz. 10⁰⁰**.
 - termin otwarcia ofert **23.02.2017 r. godz. 11⁰⁰**.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

W imieniu Zamawiającego:

ZASTĘPCA KANCLERZA
ds. Administracyjnych
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr Andrzej Gajewski

W załączeniu:

- 1) Rewizja dokumentacji projektowej