



System instalacji wewnętrznej TN-S  
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:  
-podstawowa - przed dotykem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia  
-dodatkowa - przed dotykaniem pośrednim szybkie wyłączenie zasilania  
Stosować tablicę IP40-IPK08 drzwi pełne z zamkiem mechanicznym  
Zachować rezerwę 30% wolnych pól po zabudowie tablicy  
Szafa metalowa