

Chłodnictwo Klimatyzacja Robert Biernat
ul. 5 Lipca 30
70-376 Szczecin
tel. (091) 48 40 767
fax. (091) 48 40 161
www.klimatyzacja.szczecin.pl
biernat@klimatyzacja.szczecin.pl

BIERNAT
CHŁODNICTWO
KLIMATYZACJA
WENTYLACJA



Szczecin, dnia 15.09.2016

PROTOKÓŁ ROZRUCHU URZĄDZEŃ

Dotyczy:

1. Nazwa obiektu : **PUM Wydział Nauk o Zdrowiu**
2. Adres: **ul. Żołnierskiej 48 Szczecin**
3. Instalacja chłodzenia powietrza - **KLIMATYZACJA**

Data uruchomienia instalacji 15.09.2016

urządzenia: agregat CMV-VH260W ns SAA0WDG5FUC026000026 (lewy)

- instalacja napełniona czynnikiem chłodniczym R410A ilość 10,40 kg
- prąd 9,3 A na fazę; ciśnienie na ssaniu 7,8 Bar ; ciśnienie na tłocznej 21 Bar
- osiągnięto temperaturę nawiewu +9°C
- osiągnięto temperaturę w pomieszczeniu 18°C po 24 godzinach.

urządzenia: agregat CMV-VH260W ns SAA0WDG5FUC026000015 (prawy)

- instalacja napełniona czynnikiem chłodniczym R410A ilość 10,40 kg
- prąd 8,9 A na fazę; ciśnienie na ssaniu 8,5 Bar ; ciśnienie na tłocznej 19,8 Bar
- osiągnięto temperaturę nawiewu +9°C
- osiągnięto temperaturę w pomieszczeniu 18°C po 24 godzinach.

Wnioski:

Klimatyzacja pracuje prawidłowo, osiąga właściwe parametry pracy.

Wykonawca prac:

specjalista Robert Biernat
świadcstwo kwalifikacji Gr.2 E/116/832/2016

CHŁODNICTWO-KLIMATYZACJA
Robert Biernat
70-376 Szczecin, ul. 5-go Lipca 30
tel. (91) 48 40 767, kom. 0501 780 680
REGON 141579 NIP 852-105-99-16

POMIARY ELEKTRYCZNE
ROBERT BIERNAT
Uprawnienia SEP