



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

Szczecin, dnia 09.10.2017 r.

sygn. DZ-428-2017/JK

bip.pum.edu.pl

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, na „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Rektoratu PUM wraz z zapewnieniem przeglądów serwisowych i usługą konserwacji” – DZ-262-39/2017.*

MODYFIKACJA

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyznaczając **nowy termin składania ofert:**

- termin składania ofert **18.10.2017 r. godz. 10⁰⁰.**
- termin otwarcia ofert **18.10.2017 r. godz. 11⁰⁰.**

Ponadto Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, że w **dniu 04.10.2017 r. od godz. 10.00** przeprowadzono zebranie Wykonawców, na którym podniesiono następującą kwestię:

Proszę o wskazanie rozdzielni elektrycznej do podłączenia agregatu o mocy elektrycznej dla 20kW?

Odpowiedź:

Wykonawca ma zasilić system klimatyzacji z rozdzielni głównej RG znajdującej się w piwnicy budynku. W tym celu należy zaprojektować i wykonać nowe zasilanie i ewentualną rozdzielnię dla potrzeb klimatyzacji oraz przewidzieć rozbudowę RG o dodatkowe zabezpieczenia.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk