



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

Szczecin, dnia 21.06.2018 r.

sygn. DZ-315-2018/AK

bip.pum.edu.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, pn. „Przebudowa Zwierzętarni Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” – DZ-262-24/2018.

WYJAŚNIENIA
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

W obowiązującym zakresie wyposażenia znajduje się zapis o dostarczeniu źródeł tlenu i dwutlenku węgla, natomiast nie ma żadnych informacji na temat tych źródeł w dołączonej dokumentacji do przetargu. Prosimy o informację, czy należy uwzględnić w wycenie rozprężalnie w/w gazów oraz dołączenie dokumentacji tych źródeł.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie projektu instalacji gazów medycznych nie ma źródeł zasilania tlenu i dwutlenku węgla. Projektowane instalacje tlenu i dwutlenku węgla należy włączyć do istniejących instalacji na poziomie piwnicy.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Krzysztof Goralski