



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

Szczecin dnia 01.02.2019 roku

sygn. DZP-62-2019/ŁK

bip.pum.edu.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, pn. „Prace w zakresie konserwacji, adaptacji i remontu systemów klimatyzacyjnych oraz systemów chłodniczych w obiektach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” - DZP-262-02/2019.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

W załączniku nr 5 i nr 6 do SIWZ podane są kolumny „Wartość brutto prac w zakresie instalacji” oraz „Całkowita wartość brutto”. Czy np. roboty budowlane rozbić na kwotę robocizny – wartość brutto prac w zakresie instalacji i jako całość robocizna + koszt urządzeń – całkowita wartość brutto? Czy w załączniku nr 6 w obydwu kolumnach wpisać tą samą kwotę czy tylko w kolumnie „Całkowita wartość brutto”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż w treści warunków udziału w postępowaniu zostały na Wykonawców nałożone obowiązki wykazania zrealizowania umów o wartości odnoszącej się do instalacji klimatyzacji. W przypadkach, w których składający ofertę wykonywał umowę, która swoim zakresem obejmowała różne branże jest on uprawniony do wskazania w kolumnie „Wartość brutto prac w zakresie instalacji” kwoty odpowiadającej wartości wymaganej branży, natomiast w kolumnie „Całkowita wartość brutto” należy wskazać pełną wartość kontraktu.

Taka konstrukcja przedmiotowego oświadczenia umożliwi Wykonawcom prawidłowe wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przy uwzględnieniu różnych zakresów przedmiotowych umów podlegających ocenie.

Pytanie nr 2

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie ile przeglądów konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych nie będących na gwarancji należy wykonać w okresie 12 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż dla każdego urządzenia/systemu objętego zakresem umowy w ramach czynności konserwacyjnych należy dokonać minimum dwóch przeglądów w ciągu roku, o ile dokumentacja techniczna danego urządzenia (DTR, instrukcja eksploatacji, itp.) nie precyzuje innej ilości przeglądów konserwacyjnych. Dla urządzeń pracujących w szczególnie obciążonych warunkach - dotyczy to pomieszczeń technicznych (serwerownie, rozdzielnie elektryczne itd.) - należy przewidzieć minimum cztery przeglądy konserwacyjne w ciągu roku. Ponadto w ramach czynności konserwacyjnych należy zapewnić zespół serwisowy, zgodnie z STWiOR, punkt 3, pozostający w dyspozycji i reagujący każdorazowo na zgłoszenia Zamawiającego dotyczące nieprawidłowego działania urządzeń objętych umową.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp wyznacza nowy:

- termin składania ofert **06.02.2019 r. godz. 10⁰⁰.**
- termin otwarcia ofert **06.02.2019 r. godz. 11⁰⁰.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Krzysztof Goralski