



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

Szczecin, dnia 08.03.2019 r.

sygn. DZP-126-2019/ŁK

bip.pum.edu.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, pn. „*Rozbudowa budynków nr 6 i 18 o zewnętrzny dźwig osobowy na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala nr 2 PUM w Szczecinie*” - DZP-262-12/2019.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym Zamawiający uszczegóławia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1,

Proszę o wyjaśnienie zapisu „Typ sterowania pożarowego – BR1 EN81-73 stacyjka na kluczyk (w przypadku wystąpienia pożaru zjazd do przystanku podstawowego i pozostanie na nim z otwartymi drzwiami)”. Norma **PN-EN 81-73:2016-04 (obowiązująca)** nie przewiduje takiego rozwiązania.

Odpowiedź:

W związku z prawdopodobieństwem wykonania w przyszłości instalacji SAP w budynku, dźwig ma posiadać funkcję zjazdu do przystanku podstawowego i pozostanie na nim z otwartymi drzwiami w przypadku wystąpienia pożaru, uruchamianą sygnałem z instalacji SAP. Do tego czasu funkcja ta pozostanie nieaktywna. Dodatkowo kabina ma posiadać stacyjkę z kluczykiem, którego użycie spowoduje pozostanie kabiny na bieżącym przystanku z otwartymi drzwiami. Dźwig ma posiadać funkcję zjazdu do najbliższego przystanku z automatycznym otwarciem drzwi w przypadku zaniku napięcia zasilającego.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Krzysztof Goralski